

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6

### Справка за проведените консултации

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
1.	"Водоснабдяване и Канализация - Шумен" ООД	<p><b>Изм. № 2197/03.11.2022 г.</b></p> <p><i>Относно: Провеждане на консултации по Задание за обхвата и съдържанието на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия-Габрица и въздушна електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД“</i></p> <p>След запознаване с представеното с писмо изх. № ДПД-ТЗО-33/26.10.22 г. Задание за обхвата и съдържанието на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия - Габрица и въздушна електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД“, Ви информираме, че „ВиК-Шумен“ ООД, като ВиК оператор издаде Становища с изх. № 1841 до № 1865 от 12.09.22 г. и № 1867 от 12.09.22 г., относно предстоящо изготвяне на ПУП-ПЗ на 26 имота, в които ще се реализира инвестиционното предложение. В становищата е посочено, че през посочените в заявленията имоти не преминава техническа инфраструктура на „ВиК-Шумен“ ООД.</p> <p>В обхвата на инвестиционното предложение се намират трасета на довеждащи водопроводи извън урбанизирани територии и водопроводи от вътрешни водопроводни мрежи (включително сградни водопроводни отклонения) на с. Габрица по ул. „Козлодуй“ и ул. „Извора“.</p>		

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
		<p>При проектирането на подземни кабелни трасета, оптични кабели, временни и постоянни пътища е необходимо да се съобразят със съществуващи трасета на водопроводи и да се спазят всички изисквания и ограничения, съгласно действащата нормативна уредба.</p> <p><i>С уважение,</i>  <i>Инж. Емил Томов</i>  <i>Управител на „ВиК – Шумен“ ООД</i></p>	Приета	Предложените препоръки са взети предвид при проектирането на инвестиционното предложение.
2.	Областна дирекция “Земеделие” Шумен	<p><b>Изх. № РД-12-05-278-1/02.11.2022 г.</b></p> <p><u>Относно:</u> Провеждане на консултации по Задание за обхвата и съдържанието на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия - Габрица и въздушна електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД”</p> <p><b>УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРОВА,</b></p> <p>Областна дирекция „Земеделие” Шумен няма възражения, забележки и предложения по Доклада за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия – Габрица и въздушна електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД“ с възложител „Дабълю Пи Джи“ ЕООД.</p> <p><i>Борислав Георгиев</i>  <i>Директор на Областна дирекция “Земеделие” Шумен</i></p>		
3.	„Булгартрансгаз“ ЕАД	<p><b>Изх. № 24-00-2003-(3)/03.11.2022 г.</b></p> <p><u>Относно:</u> Провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия - Габрица и въздушна</p>		

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
		<p><i>електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД“, с възложител „Дабълю Пи Джи“ ЕООД</i></p> <p><b>УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРОВА,</b></p> <p>Във връзка с получено от Вас заявление за становище по представено Задание за обхват и съдържание на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия - Габрица и въздушна електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД“, след преглед на приложената документация, Ви уведомявам следното:</p> <p>С писмо Наш изх. № БТГ-24-00-2003(1)/05.09.2022 г. сме изразили становище по инвестиционното намерение за изграждане на вятърен парк (24 вятърни турбини и съпътстваща инфраструктура в имоти (26 броя) по предоставен списък от землищата на с. Габрица, с. Черноглавци и с. Дренци, община Венец и с. Близнаци и с. Калино, община Хитрино.</p> <p>Предвид това, че с инвестиционното намерение се засягат имоти от землището на с. Близнаци, сме Ви предоставили информация за преминаващия през землището на с. Близнаци, община Хитрино, преносен газопровод, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД с номинален диаметър DN 1200 и проектно налягане 7,87 МРа. Най-близко разположения до трасето на преносния газопровод имот е ПИ 04430.6.164 - на около 280 м.</p> <p>Също така сме Ви информирали, че при реализиране на инвестиционните намерения в имотите ако се наложи изграждане, реконструкция или подобряване на линейни инфраструктурни обекти (ел., ВиК трасета, пътища и др.), които пресичат трасетата на съществуващите съоръжения, наша собственост, или попадат в сервитута им, разработените за тях проекти е необходимо да бъдат съгласувани с</p>	<p>Приета</p>	<p>Предложените препоръки са взети предвид при проектирането на инвестиционното предложение.</p>





№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
		<p>отношение на засягания газопровод, които да бъдат съгласувани с „Булгартрансгаз“ ЕАД.</p> <p>5. В случай, че при реализиране на инвестиционното предложение се наложи изграждането, реконструкцията или подобряването на линейни инфраструктурни обекти (ел., ВиК трасета, пътища и др.), които пресичат трасетата на съществуващите съоръжения, наша собственост или попадат в сервитута им, разработените за тях проекти е необходимо да бъдат съгласувани с "Булгартрансгаз" ЕАД, преди одобряването им от компетентните органи по ЗУТ.</p> <p>Предоставям информация за съществуващите съоръжения, собственост на „Булгартрансгаз" ЕАД, в цифров вид, в *.dwg формат, координатна система БГС 2005 г. - кадастрална. Отразени са: трасетата на преносния газопровод, техните сервитути, зони за превантивна устройствена защита и трасетата на оптичните кабели.</p> <p>Приложение: Съгласно текста.</p> <p><i>С уважение,</i>  <i>Владимир Малинов</i>  <i>Изпълнителен директор на</i>  <i>„Булгартрансгаз“ ЕАД</i></p> <p><i>Дарина Колева</i>  <i>Председател на Управителния съвет на</i>  <i>„Булгартрансгаз“ ЕАД</i>  <i>с пълномощно № БТГ-92-01-131/18.07.2022 г.</i></p>	Приета	Предложените препоръки са взети предвид при проектирането на инвестиционното предложение.
4.	Басейнова дирекция „Дунавски район“	<p><b>Изх. № ПУ-01-830(3)/23.12.2022 г.</b></p> <p><i>Относно: Провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия - Габрица и въздушна електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция</i></p>		

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
		<p>„Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД“, с възложител „Дабълю Пи Джи“ ЕООД</p> <p><b>УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРОВА,</b></p> <p>В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо по електронна поща във връзка с допуснатата техническа грешка в наше становище с изх. ПУ-01- 830-(1)/11.11.2022 г. В тази връзка, във връзка с провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на ДОВОС за ИП „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия - Габрица и въздушна електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД“, с възложител „Дабълю Пи Джи“ ЕООД, Ви предоставям следното становище:</p> <p>В териториалния обхват на БДДР попада част от площта, предвидена за реализация на ИП. В изпълнение на разпоредбите на чл. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, препоръчвам в ДОВОС, за частта, попадаща в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ) да се обърне внимание на:</p> <p><i>В момента се изпълняват дейности по актуализация на План за управление на речните басейни (ПУРБ) за трети цикъл на управление и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за втори цикъл на управление, които ще са с период на действие 2022 - 2027 г. Информацията и документите се/ще се публикуват периодично и са/ще са публично достъпни на интернет страницата на БДДР: <a href="http://www.bd-dunav.org">www.bd-dunav.org</a>, секция „Управление на водите “.</i></p> <p>Съгласно §6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022 г.). Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2016 - 2021 г. и Плановете за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани</p>		

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
		<p>планове по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова -ДВ. бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал. 3 (Нова -ДВ. бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.</p> <p><i>В тази връзка, информацията в настоящото писмо е спрямо следните планове за управление в ДРБУ:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 - 2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;</li> <li>- План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021 г. приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.</li> </ul> <p>Гореизложеното следва да бъде взето предвид при разработването на ДОВОС и конкретно за частта, касаеща въздействието върху водите и зоните за защита на водите.</p> <p><b>Съгласно предоставената в заданието информация:</b></p> <p>Фирма „Дабълю Пи Джи“ ЕООД има ново инвестиционно предложение, предвиждащо строителство и експлоатация на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра, а именно изграждане на 24 бр. ветрогенератори, с обща инсталирана мощност от 168 MW, със съпътстващи обекти: кранови площадки, кабелна мрежа, вътрешни пътища за достъп до крановите площадки, фундаменти на вятърните генератори и подстанция 33/110 kV.</p> <p>Всички ветрогенератори ще бъдат изградени върху подземни стоманобетонени фундаменти. Ветрогенераторите ще бъдат разположени в землищата на селата Габрица, Дренци и Черноглавци, община Венец и в землищата на селата Близнаци и Калино, община Хитрино. В с. Близнаци, община Хитрино, ще бъде разположена подстанция „Близнаци“, а</p>	<p>Приета</p>	<p>Разделите свързани с повърхностните и подземните води от Доклада за ОВОС са разработени спрямо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 - 2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;</li> <li>- План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 - 2021. приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.</li> </ul>



№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите												
		<p>кабелните трасета, оптичния кабел, заземителното въже, временните и постоянни пътища ще преминават през землищата на с. Близнаци, с. Сливак, с. Калино, с. Иглика в община Хитрино и с. Дренци. с. Габрица, с. Черноглавци. с. Венец в община Венец. Съгласно предварително писмо на ЕСО ЕАД индикативното трасе на въздушната електропроводна линия 110 kV. свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД ще преминава през землищата на селата Струино и Панайот Волово, община Шумен и селата Длъжко, Тимарево, Добри Войниково, Черна, Сливак и Близнаци, община Хитрино</p> <p>➤ <b>ПУРБ 2016-2021 г.:</b> Съгласно ПУРБ 2016 - 2021 г. за ДРБУ. ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела и зони за защита на водите:</p> <p>• <b>Повърхностни водни тела:</b></p> <table border="1" data-bbox="524 783 1346 1118"> <thead> <tr> <th>Код на ВТ</th> <th>Воден обект</th> <th>Географски обхват</th> <th>Естествено/ СМВТ/ИВТ*</th> <th>Екологично състояние/ потенциал</th> <th>Химично състояние</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BG1DJ900R1008</td> <td>Хърсовска</td> <td>р. Хърсовска и р. Ружичка</td> <td>Естествено</td> <td>Умерено (показатели с отклонение от СКОС ел. пр., БПК 5, N-съединения, N и P-total, МЗБ. ФБ)</td> <td>добро</td> </tr> </tbody> </table> <p>Забележка: *СМВТ - силномодифицирано ВТ; ИВТ - изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал; СКОС - стандарти за качество на околната среда.</p> <p>В ПУРБ 2016-2021 г. за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ, удължаване на срока за постигане на целите до 2021 г. Поставените цели за повърхностно водно тяло с код BG1IS789R1004 до 2021 г. са: „Постигане на СКОС за ел. пр., БПК 5, N-</p>	Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/ СМВТ/ИВТ*	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние	BG1DJ900R1008	Хърсовска	р. Хърсовска и р. Ружичка	Естествено	Умерено (показатели с отклонение от СКОС ел. пр., БПК 5, N-съединения, N и P-total, МЗБ. ФБ)	добро	Неприета	Повърхностно водно тяло с код BG1IS789R1004 е разположено на повече от 300 km от инвестиционното предложение. Предвид отдалечеността му
Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/ СМВТ/ИВТ*	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние											
BG1DJ900R1008	Хърсовска	р. Хърсовска и р. Ружичка	Естествено	Умерено (показатели с отклонение от СКОС ел. пр., БПК 5, N-съединения, N и P-total, МЗБ. ФБ)	добро											

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите												
		<p>съединения. N и P-total. МЗБ. ФБ за добро екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние.“</p> <p>След проверка в графичните данни, с които разполага БДДР, се установи, че няма имоти, които да се намират в непосредствена близост до водни обекти от ДРБУ.</p> <p><b>В ДОВОС следва да бъде направен подробен анализ за въздействието на ИП върху повърхностните водни тела.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Подземни водни тела (ПВТ):</b></li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Код на ПВТ</th> <th>Име на ПВТ</th> <th>Химично състояние</th> <th>Количествено състояние</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BG1G000K1 НВ050</td> <td>Карстови води в Разградската формация</td> <td>Лошо (показатели с отклонение от СКОС NO<sub>3</sub>)</td> <td>добро</td> </tr> <tr> <td>BG1G000J3 K051</td> <td>Карстови води в Малм-Валанжския басейн</td> <td>добро</td> <td>добро</td> </tr> </tbody> </table> <p>В ПУРБ 2016-2021 г. за водно тяло с код BG1G000K1НВ050 е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ. удължаване на срока за постигане на целите до 2027 г. Поставените цели за повърхностно водно тяло с код BG1IS789R1004 до 2021 г. са: „1. Запазване на добро количествено и химично състояние.“</p>	Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние	BG1G000K1 НВ050	Карстови води в Разградската формация	Лошо (показатели с отклонение от СКОС NO <sub>3</sub> )	добро	BG1G000J3 K051	Карстови води в Малм-Валанжския басейн	добро	добро	<p>Приета</p> <p>Неприета</p>	<p>не се очаква въздействие върху него и то не е разгледано в Доклада за ОВОС.</p> <p>В Раздели 4 и 5 от Доклада за ОВОС е направен подробен анализ за въздействието на ИП върху повърхностните водни тела.</p> <p>Повърхностно водно тяло с код BG1IS789R1004 е разположено на повече от 300 км от инвестиционното предложение. Предвид отдалечеността му не се очаква въздействие върху водното тяло и то не е разгледано в Доклада за ОВОС.</p>
Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние													
BG1G000K1 НВ050	Карстови води в Разградската формация	Лошо (показатели с отклонение от СКОС NO <sub>3</sub> )	добро													
BG1G000J3 K051	Карстови води в Малм-Валанжския басейн	добро	добро													

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите																										
		<p>При осъществяването на дейности, свързани с изграждането на парка, при полагане на фундаментите, не трябва да се допуска същите или елементи от тях да достигат нивото на подземните води. респективно - водоносните хоризонти на подземните водни тела.</p> <p><b>В ДОВОС следва да бъде направен подробен анализ за въздействието на ИП върху подземните водни тела.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите</li> </ul> <table border="1" data-bbox="524 722 1346 1262"> <thead> <tr> <th>Зони за защита на водите</th> <th>Вид на зоната</th> <th>Попада (код)/не попада в зона за защита</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ</td> <td>Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела</td> <td>Не попадат</td> </tr> <tr> <td>Зона за защита на питейните води от подземни водни тела</td> <td>Всички подземни водни тела</td> </tr> <tr> <td>чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ</td> <td>Зона за отдих и водни спортове</td> <td>Не попадат</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ</td> <td>Чувствителна зона</td> <td>Попада - зона с кода BGCSAR103</td> </tr> <tr> <td>Нитратно уязвима зона</td> <td>Попада - Северна зона</td> </tr> <tr> <td>чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ</td> <td>Зона за стопански ценни видове риба</td> <td>Не попадат</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ</td> <td>Защитени територии</td> <td>Не попадат</td> </tr> <tr> <td>Зона за местообитания</td> <td>Не попадат</td> </tr> <tr> <td>Зона за птици</td> <td>Не попадат</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>Санитарно-охранителни зони (СОЗ) съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ:</li> </ul>	Зони за защита на водите	Вид на зоната	Попада (код)/не попада в зона за защита	чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попадат	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Всички подземни водни тела	чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попадат	чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада - зона с кода BGCSAR103	Нитратно уязвима зона	Попада - Северна зона	чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риба	Не попадат	чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попадат	Зона за местообитания	Не попадат	Зона за птици	Не попадат	<p>Приета</p> <p>Приета</p>	<p>Направените препоръки са взети предвид при проектирането на инвестиционното предложение.</p> <p>В Раздели 4 и 5 от Доклада за ОВОС е направен подробен анализ за въздействието на ИП върху подземните водни тела.</p>
Зони за защита на водите	Вид на зоната	Попада (код)/не попада в зона за защита																												
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попадат																												
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Всички подземни водни тела																												
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попадат																												
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада - зона с кода BGCSAR103																												
	Нитратно уязвима зона	Попада - Северна зона																												
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риба	Не попадат																												
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попадат																												
	Зона за местообитания	Не попадат																												
	Зона за птици	Не попадат																												

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите								
		<p>Към настоящия момент имотите, обект на ИП, за ДРБУ не попадат в границите на СОЗ, определена по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3). Имотите не попадат и в буферни зони (радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битови цели без определена СОЗ. за които е необходимо да се спазват ограниченията съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ (<a href="http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375">http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375</a>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мерки, предвидени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, които е необходимо да се спазват при разработването на ДОВОС:</li> </ul> <p>В ПУРБ 2016 - 2021 г. са заложили програми от мерки за предотвратяване и намаляване на антропогенния натиск (точкови и дифузни източници на замърсяване) и въздействие върху водните ресурси, мерки за мониторинг и контрол, включително мерки за зоните за защита на водите, в т. ч. мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 7- 3/2016 г. на проекта на ПУРБ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11). Програмите от мерки са достъпни на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“, част „ПУРБ 2016 - 2021 г. в Дунавски район". Раздел 7.</p> <p><b>А. Забрани и ограничения в ПУРБ 2016 - 2021 г., приложими за дейностите, произтичащи от този вид ИП.</b></p> <table border="1" data-bbox="524 1155 1346 1377"> <thead> <tr> <th data-bbox="524 1155 622 1238">Код на мярката</th> <th data-bbox="622 1155 936 1238">Наименование на мярката</th> <th data-bbox="936 1155 1249 1238">Действия за изпълнение на мярката</th> <th data-bbox="1249 1155 1346 1238">Код на действие</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="524 1238 622 1377">PM_9</td> <td data-bbox="622 1238 936 1377">Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните</td> <td data-bbox="936 1238 1249 1377">Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела</td> <td data-bbox="1249 1238 1346 1377">PM_9_2</td> </tr> </tbody> </table>	Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие	PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните	Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела	PM_9_2		
Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие									
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните	Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела	PM_9_2									

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.				Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
			предложения				
		DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8		
		HY_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност	HY_1_8		
		HY_6	Намаляване на ерозията на водосбора	Забрана за извеждане на голи сечи в райони отстоящи на по-малко от 500 м от водни обекти	HY_6_9		
		HY_6	Намаляване на ерозията на водосбора	Забрана за извеждането на сечи, независимо от целта им, които обезлесяват повече от 3 декара и се намират на по-малко от 500 метра от водни обекти	HY_6_1 1		
		PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2		
		GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло	GD_1_2		

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите								
		<p><b>Б. Мерки за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води, които следва да се имат предвид при реализацията на ИП, в това число:</b></p> <table border="1" data-bbox="524 411 1346 611"> <thead> <tr> <th data-bbox="524 411 622 496">Код на мярката</th> <th data-bbox="622 411 936 496">Наименование на мярката</th> <th data-bbox="936 411 1249 496">Действия за изпълнение на мярката</th> <th data-bbox="1249 411 1346 496">Код на действие</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="524 496 622 611">DP_2</td> <td data-bbox="622 496 936 611">Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности</td> <td data-bbox="936 496 1249 611">3. Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци</td> <td data-bbox="1249 496 1346 611">DP_2_3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Горепосочените мерки са само част от възможно приложимите мерки съгласно Програмата от мерки (ПоМ) на ПУРБ 2016 - 2021 г. за Дунавски район.</p> <p>➤ <b>ПУРН 2016-2021 г.</b></p> <p>В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРН, който ще е с период на действие 2022 - 2027 г. Като част от тези дейности е и актуализацията на предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) и карти на заплахата и на риска от наводнения. В резултат на преразглеждането и актуализацията на ПОРН в Дунавски район, като етап от процеса на актуализация на ПУРН, са определени 35 района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), вкл. река Дунав, разпределени в девет основни поречия. Същите са утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. ИП не попадат в РЗПРН съгласно ПУРН 2016 - 2021 г. в ДРБУ и не попадат в актуализирани РЗПРН за ДРБУ, утвърдени със заповед Заповед РД-804/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите.</p> <p>Информацията за актуализацията на ПУРН в ДРБУ и документите се публикуват периодично и са публично достъпни на интернет страницата на БДДР: <a href="http://www.bd-dunav.org">www.bd-dunav.org</a>, секция „Управление на водите“, подсекции „План за управление на речните басейни“ и „План за управление на риска от наводнения 2022-2027 г.“</p>	Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие	DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	3. Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_2_3		
Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие									
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	3. Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_2_3									

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
		<p>В ПУРН 2016 - 2021 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.</p> <p>При прилагането на ИП и да се спазват приложимите мерки за намаляване на риска от наводнения в ДРБУ, съгласно ПоМ на действащия към момента на реализирането им ПУРН.</p> <p><b><i>В ДОВОС следва да бъдат разгледани подробно спазването на приложимите мерки, заложиени в ПУРБ и ПУРН в ДРБУ, включително и мерките от екологичната оценка на плановете за управление за съответния планов период и предложени такива за ограничаване на въздействието върху повърхностните и подземните водни тела и зоните за защита на водите.</i></b></p> <p>➤ <b><i>Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид ИП и/или въздействия, в резултат от реализирането им</i></b></p> <p>Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от Закона за водите (ЗВ).</p> <p>За опазване на водите и водните обекти и защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват забраните в чл. 118а. ал. 1, т. 2, 3. и 4, чл. 134, т. 1, 4 и 6 и чл. 143 от ЗВ.</p> <p>При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите да се спазват изискванията на чл. 131. ал. 1 от ЗВ.</p>	<p>Приета</p> <p>Приета</p> <p>Приета</p>	<p>При прилагането на ИП ще бъдат спазени приложимите мерки за намаляване на риска от наводнения в ДРБУ, съгласно ПоМ на действащия към момента на реализирането им ПУРН.</p> <p>В Раздел 3.2 от Доклада за ОВОС са разгледани подробно спазването на приложимите мерки, заложиени в ПУРБ и ПУРН в ДРБУ, включително и мерките от екологичната оценка на плановете за управление за съответния планов период и предложени такива за ограничаване на въздействието върху повърхностните и подземните водни тела и зоните за защита на водите.</p> <p>Предвиденото със Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане е взето предвид при изготвянето на Доклада за ОВОС, фазите на проектиране, строителство и експлоатация.</p>

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
		<p>При необходимост от водовземане и/или ползване на повърхностен или подземен воден обект, следва да има предвид, че тези дейности подлежат на разрешителен режим на основание чл. 44 и чл. 46 от ЗВ. Разрешителни за водовземане и ползване на воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и нормативните актове по прилагането му.</p> <p>При реализация на ИП да се обърне внимание на дъждовните води като се отчетат изискванията на чл. 3. т. 6 от Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.</p> <p>В случай, че се налага отводняване по време на строителство и експлоатация, дейностите по дрениране, инфилтриране и отнемане на естествени ресурси, касаещи подземните води, подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 44 и чл. 46 от ЗВ, освен в случаите, съгласно чл. 58. ат. 1. т.2, 4 и 6 от ЗВ. Разрешителните за водовземане и ползване на подземен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ, Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и Заповед за утвърдени разполагаеми ресурси на подземните водни тела, издадена от директора на БДДР.</p> <p><i>Настоящото становище не отменя задълженията Ви за изпълнение на изискванията на Закона за водите и другите закони и подзаконовни нормативни актове в Република България и не може да служи като основание за отпадане на отговорността Ви по спазване на действащата нормативна уредба.</i></p> <p><i>С уважение, Цветомира Христова Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“</i></p>		



№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
5.	Община Шумен	<p><i>Изм. № 26-00-2520/10.11.2022 г.</i></p> <p><i>Относно: Консултации при изготвяне на задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение</i></p> <p>На основание разпоредбите на чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, чл. 9, ал. 3, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, възложителят „ДАБЪЛЮ ПИ ДЖИ“ ЕООД, гр. София е внесъл в Община Шумен искане за издаване на становище и препоръки относно обхвата и съдържанието на задание за изготвяне на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия - Габрица и въздушни електропроводна линия 110 KV, свързваща бъдеща 33/110 KV подстанция "Близнаци" с мрежа на ЕСО ЕАД.</p> <p>Инвестиционно предложение, предвиждащо строителство и експлоатация на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра, а именно изграждане на 24 бр. ветрогенератори, с обща инсталирана мощност от 168 MW със съпътстващи обекти: кранови площадки, кабелна мрежа, вътрешни пътища за достъп до крановите площадки, фундаменти на вятърните генератори и подстанция 33/110 kV.</p> <p>Районът, предвиден за реализиране на инвестиционното предложение, е разположен в североизточната част на България, в землищата на общините Венец, Хитрино и Шумен, Област Шумен. Територията, на която ще се реализира вятърният парк, се намира на около 20 km северно от областния център град Шумен и на около 100 km западно от Черно море.</p> <p>Ветрогенераторите ще бъдат разположени в землищата на селата Габрица, Дренци и Черноглавци, община Венец и в землищата на селата Близнаци и Калино, община Хитрино. В с. Близнаци, община Хитрино, ще бъде разположена подстанция „Близнаци“, а кабелните трасета, оптичния кабел, заземителното въже, временните и постоянни пътища ще преминават през землищата на с. Близнаци, с. Сливак, с. Калино, с. Иглика в община Хитрино и с. Дренци, с. Габрица, с. Черноглавци, с. Венец в</p>		

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
		<p>община Венец. Съгласно предварително писмо на ЕСО ЕАД индикативното трасе на въздушната електропроводна линия 110kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД ще преминава през землищата на селата Струино и Панайот Волово, община Шумен и селата Длъжко, Тимарево, Добри Войниково, Черна, Сливак и Близнаци, община Хитрино.</p> <p>Възложителят след изготвяне на Парцеларния план за цялото трасе на въздушната електропроводна линия 110 kV, следва да получи предварително съгласие, взето с решение на Общински съвет-Шумен, за засегнатите имоти общинска собственост.</p> <p>Община Шумен няма забележки към обхвата и съдържанието на задание за изготвяне на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия - Габрица и въздушна електропроводна линия 110 KV, свързваща бъдеща 33/110 KV подстанция "Близнаци" с мрежа на ЕСО ЕАД.</p> <p><i>Любомир Христов</i> Кмет на Община Шумен</p>	Приета	Парцеларният план за цялото трасе на въздушната електропроводна линия 110 kV ще бъде представен на Общински съвет - Шумен за предварително съгласие, за засегнатите имоти общинска собственост.
6.	Регионална здравна инспекция Шумен	<p><b>Изх. № 25-201-1/11.11.2022 г.</b></p> <p><i>Относно: Провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на ДОВОС за ИП „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия - Габрица и въздушна електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД“, с възложител „Дабълю Пи Джи“ ЕООД</i></p> <p><b>УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРОВА,</b></p> <p>В отговор на Ваше писмо с Изх. № ДПД-ТЗО-04/26.10.2022 г. (наш Вх. № 25-201/27.10.2022 г.), относно провеждане на консултации по</p>		

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
		<p>Задание за обхват и съдържание на ДОВОС за ИП „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия - Габрица и въздушна електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД“ с възложител „Дабълю Пи Джи“ ЕООД, РЗИ - Шумен изразява следното становище:</p> <p>В изготвеното задание за определяне обхвата и съдържанието на ОВОС са взети предвид изискванията на чл. 10. ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.</p> <p>Предвидено е да се направи характеристика и да се определят водещите по значение рискови фактори по отношение влиянието им върху човешкото здраве и да се съпоставят с действащите норми и изисквания.</p> <p>При изготвяне на ДОВОС да се предостави точна и изчерпателна информация относно местоположението и точните отстояния (онагледени с подходящ картен материал) от обекта, предмет на инвестиционното предложение, до най-близко разположените граници на жилищни територии и други обекти и зони, подлежащи на здравна защита.</p> <p>На база информацията по гореизложените въпроси следва да се извърши оценка на здравния риск и да се предложат мерки за здравна защита и управление на риска.</p> <p>Заклученията за липса на здравен риск да бъдат изведени въз основа на съответните методики (проучвателни, прогнозни, аналитични, математически и др.) и да доказват, че осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до отделяне на вредности над допустимите норми и няма да окаже неблагоприятно въздействие върху здравето на хората.</p> <p><i>С уважение, Д-р Пена Калоянова Директор на РЗИ – Шумен</i></p>	<p>Приета</p> <p>Приета</p> <p>Приета</p>	<p>В Раздел 4.1.11 и в Приложение 2.1 и Приложение 2.2 от Доклада за ОВОС е представена исканата информация.</p> <p>В Раздел 4.1.11 от Доклада за ОВОС е представена исканата информация.</p> <p>В Раздел 4.1.11 от Доклада за ОВОС е представена исканата информация.</p>

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
7.	Басейнова дирекция „Черноморски район“	<p><b>Изм. № 26-00-7548/15.11.2022 г.</b></p> <p><i>Относно: Провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия - Габрица и въздушна електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД“, с възложител „Дабълю Пи Джи“ ЕООД</i></p> <p style="text-align: center;"><b>УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРОВА,</b></p> <p>Във връзка с Ваше писмо за провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия - Габрица и въздушна електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД“, свързано с изграждане на ветропарк с 24 бр. ветрогенератори и обща инсталирана мощност 168 MW ще бъде разположено в землищата на селата Габрица, Близнаци, Дренци, Черноглавци, Калино, Сливак и Иглика, общ. Венец и общ. Хитрино за ветрогенераторите, а кабелното трасе ще преминава през землищата на с. Добри Войниково, Сливак, Близнаци и Тимарево, общ. Хитрино съгласно чл. 95. Във връзка с чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, чл. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, изразявам следното становище:</p> <p>Заданието за определяне на обхвата и съдържанието по доклада за стратегическа оценка на околната среда /ОВОС/ е необходимо да отговаря на следните изисквания:</p> <p>1. В доклада за ОВОС да се представи информация за връзката на ИП с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021 г. и актуализацията му ПУРБ 2022-2027) за Черноморски район, съгласно РДВ 2000/60/ЕС и План за управление на риска от наводнения (ПУРН 2016-</p>	Приета	Исканата информация е представена в Раздел 3.2 от Доклада за ОВОС.

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
		<p>2021 г. и актуализацията му ПУРН 2022-2027), съгласно Директива 2007/60/ЕС. Територията на ИП не попада в определен район с потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР, но са предвидени основни мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.</p> <p>2. Описанието и анализът на компонентите на околната среда в част „Води“ е изготвено съобразно информацията за водите и водните тела в Плана за управление на речните басейни в Черноморския район за периода 2016-2021 г., но на стр. 61 е необходимо да се допълни и информация за подземно водно тяло BG2G000J3K1041 „Карстови води в малм-валанж“, както и част от трасето на въздушната електропроводна линия засяга BG2G000000Q003 „Порови води в кватернера на р. Провадийска“.</p> <p>3. Докладът за ОВОС следва да обхваща всички възможни въздействия върху количеството и качеството на повърхностните, подземните води и зоните за защита на водите (ЗЗВ), определени по чл. 119а от Закона за водите.</p> <p>4. Необходимо е да бъдат оценени вероятните отрицателни въздействия върху водите, произтичащи от реализацията на всички планирани дейности върху повърхностни и подземни водни тела, от гледна точка на постигане на целите на околната среда и зоните за защита на водите, определени по чл. 119а от Закона за водите.</p> <p>5. При изготвяне на ОВОС да се имат предвид заложените в ПУРБ цели за опазване на водните тела, върху които попада територията на ИП, както и програмите от мерки за предотвратяване и намаляване на значителни вредни въздействия върху повърхностните и подземни води. В доклада да се разпишат конкретни мерки за недопускане или намаляване на отрицателните въздействия върху повърхностните и подземните водни тела, от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние, заложен в ПУРБ 2016-2021 г.</p>	<p>Приета</p> <p>Приета</p> <p>Приета</p> <p>Приета</p>	<p>Раздел 4.2.2.1 от Допълненото Задание за обхват и съдържание на Доклада за ОВОС е допълнен с исканата информация.</p> <p>Исканата информация е представена в Раздел 4 от Доклада за ОВОС.</p> <p>Исканата информация е представена в Раздел 4 от Доклада за ОВОС.</p> <p>Исканата информация е представена в Раздел 3, 4 и 8 от Доклада за ОВОС.</p>

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
		<p>6. Да се имат предвид забраните и ограниченията, регламентирани в Закона за водите, включително изискванията на чл. 118а и чл. 118в от Закона за водите, съгласно които с цел опазване на подземните води от замърсяване се забраняват дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземни води.</p> <p>7. Да бъде отразена и необходимостта от спазване на съответните забрани и ограничения в поясите на СОЗ, регламентирани в Наредба № 3/16.10.2000г. на МОСВ, МРРБ и МЗ (ДВ. бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, предвид че част от трасето на въздушната електропроводна линия попада в пояс III около „Вн-35“, находище 100-район Североизточна България - подземни води от малмваланжинския водоносен хоризонт, учредена със Заповед РД-255/22.04.2008 г. и 17 бр. минерални водоизточници</p> <p>8. Докладът за ОВОС трябва да осигури спазване на ограниченията и забраните, предвидени в Закона за водите.</p> <p>Действащият План за управление на речните басейни (ПУРБ 2016 -2021 г.) за Черноморски район, съгласно РДВ 2000/60/ЕС, както и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН 2016 -2021 г.) с наличните информация и анализи са публикувани на интернет страницата на БДЧР: <a href="http://www.bsbd.bg">www.bsbd.bg</a> и могат да послужат при допълване на доклада за ОВОС.</p> <p><i>С уважение, инж. Явор Димитров Директор на Басейнова дирекция "Черноморски район"</i></p>	<p>Приета</p> <p>Приета</p> <p>Приета</p>	<p>Представената информация е взета предвид при изготвянето на Доклада за ОВОС.</p> <p>Представената информация е отразена в Раздел 3, 4 и 8 от Доклада за ОВОС. В Доклада за ОВОС е представена Заповед РД-1052/04.11.2022 г., която отменя Заповед РД-255/22.04.2008 г.</p> <p>В Доклада за ОВОС са отразени ограниченията и забраните предвидени в Закона за водите.</p>



№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
		<p>3. Да се посочи проектното трасе на въздушната електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдещата 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД, предвидена за осъществяване на инвестиционното намерение.</p> <p>4. Да се разгледат факторите шум и вибрации при експлоатацията на съоръженията.</p> <p>II. При изработване на проекти за ПУП-ПП и ПУП-ПЗ по реда на ЗУТ или частично изменение на действащи общи устройствени планове на общините, засягащи пътища от Републиканската пътна мрежа, същите следва да се представят в ОПУ Шумен и АПИ-ЦА за съгласуване.</p> <p>III. Възложителят следва да информира ОПУ Шумен за дейностите, които се предвижда да се извършат по отношение на посочената проектна техническа инфраструктура, както и местоположението ѝ с цел определяне необходимостта от предприемане на действия по реда на Закона за пътищата.</p> <p>След изготвяне на Доклада по оценка на въздействието върху околната среда, същият да се предостави в АПИ-ЦА за изразяване на становище.</p> <p><i>С уважение, инж. Десислава Паунова Член на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“</i></p>	<p>Приета</p> <p>Приета</p> <p>Приета</p> <p>Приета</p> <p>Приета</p>	<p>Исканата информация е представена в Раздел 1.1.1.5 от Доклада за ОВОС.</p> <p>Исканата информация е представена в Раздел 1.5.4 от Доклада за ОВОС.</p> <p>Исканата информация ще бъде представена за съгласуване в ОПУ Шумен и АПИ-ЦА</p> <p>Възложителят ще информира ОПУ Шумен за дейностите, които се предвижда да се извършат по отношение на проектната техническа инфраструктура, както и местоположението ѝ с цел определяне необходимостта от предприемане на действия по реда на Закона за пътищата.</p> <p>Доклада за ОВОС е представен на АПИ-ЦА за изразяване на становище.</p>



№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
9.	Електроенергиен системен оператор ЕАД	<p><b>Изх. № ЕСО-11091#1/21.11.2022 г.</b></p> <p><i>Относно:</i> Съгласуване на задание за обхват и съдържание на доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия - Габрица и въздушна електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД“</p> <p style="text-align: center;"><b>УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРОВА,</b></p> <p style="text-align: center;">Уведомяваме Ви че ЕСО ЕАД съгласува представеното задание за цитирания по горе обект.</p> <p><i>С уважение,</i>  <i>Ангелин Цачев</i>  <i>Изпълнителен директор</i></p>		
10.	РИОСВ Шумен гр.	<p><b>Изх. № ОВОС-49-(2)/29.11.2022 г.</b></p> <p><i>Относно:</i> Задание за обхват и съдържание на ДОВОС за ИП „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия - Габрица и въздушна електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД“</p> <p style="text-align: center;"><b>УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРОВА,</b></p> <p>Във връзка с представеното от Вас по реда на чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ Задание за обхват и съдържание на ДОВОС за цитираното по-горе инвестиционно предложение, изразявам следното становище:</p> <p style="text-align: center;"><b>I. По заданието за обхват и съдържание на ОВОС</b></p> <p>Заданието за обхват и съдържание на ОВОС е изготвено съгласно изискванията на нормативната уредба по околна среда. По изложеното в заданието имаме следните забележки и препоръки, които следва да бъдат</p>		

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
		<p>коригирани и отразени в окончателния вариант на заданието, както и съобразени при изготвянето на Доклада за ОВОС:</p> <p>1. В разработеното задание за обхват и съдържание на Доклада за ОВОС не е видно, че информацията е съобразена с получени становища при консултации по чл. 9 от Наредбата за ОВОС, тъй като няма приложени писма и получени становища от специализираните ведомства с които е проведена консултация, приложена е само схема за консултации и в табличен вид е отразена кореспонденцията с РИОСВ гр. Шумен. Съгласно чл. 10, ал. 2 от същата наредба, информацията получена при консултациите по чл. 9 се използва при изработване на заданието.</p> <p>2. Предложената структура на Доклада за ОВОС е съобразена с промените в нормативната уредба по опазване на околната среда и съответства на изискванията на чл. 96, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда /посл. измен. ДВ бр. 42/2022г./, като е необходимо към т. 1.5. Оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и емисии да се добави „и количества и видове на отпадъците, получени по време на етапа на строителството и на етапа на експлоатация“.</p> <p>3. В представеното задание на стр. 32 е посочено: „.....кабелните трасета, оптичния кабел, заземителното въже , временните и постоянни пътища ще преминават през землищата на селата Близнаци, Сливак, Калино и Иглика в община Хитрино“, като в приложеният регистър на поземлени имоти (Приложение № 2), в които ще бъде реализирано инвестиционното предложение няма посочени имоти от землище с. Иглика. Да се уточни има ли засегнати имоти от землище с. Иглика. При наличие на засегнати имоти, да се допълнят в приложение №2.</p> <p>4. Ръководителят на колектива експерти изготвили Доклада за ОВОС е отговорен, за обективността на заключението по чл. 96, ал. 1. т.11 от ЗООС и предложените мерки.</p>	<p>Приета</p> <p>Приета</p> <p>Неприета</p> <p>Приета</p>	<p>В Приложение 3 – Справка за проведените консултации от Допълненото Задание за обхват и съдържание на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда са отразени получените писма и становища от проведените консултации.</p> <p>Заглавието на Раздел 1.5 от Доклада за ОВОС е допълнено съгласно изискванията.</p> <p>В Заданието за обхват и съдържание на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда и в Приложение № 2 (ред 89 от таблицата) към Заданието са посочени имотите в които ще бъде реализирано инвестиционното предложение.</p> <p>Ръководителят на колектива експерти изготвили Доклада за ОВОС са отговорни, за обективността на заключението по чл. 96, ал. 1. т.11 от ЗООС и предложените мерки.</p>

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
		<p><b>II. По отношение разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ и Закона за защитените територии /ЗЗТ/:</b></p> <p>Съгласно чл. 31, ал. 1 и 4 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г., изм. и доп.) инвестиционното предложение /ИП/ подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитена зона /33/ BG 0000138 „Каменица“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-690/ 25.08.2020 г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 80/ 1 1.09.2020 г.) по смисъла на ЗБР. Най-близко разположеният до защитената зона имот е Поземлен имот с идентификатор 04430.6.164 по Кадастралната карта на с. Близнаци, общ. Хитрино, намиращ се на отстояние от около 1,360 км от 33.</p> <p>На основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху 33, според която инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия - Габрица и въздушна електропроводна линия 110 V, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД“. няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33.</p> <p>Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.</p> <p><b>III. Следващи стъпки, които трябва да предприемете като възложител на инвестиционното предложение:</b></p> <p>1. Да се допълни заданието за обхват на ДОВОС, съгласно горесцитираните забележки, като се извърши допълване на таблицата, в която да бъдат отразени проведените консултации с институциите, представени в схемата за консултации и се приложи документация,</p>	<p>Приета</p>	<p>Заданието за обхват на Доклада за ОВОС е допълнено съгласно изискванията на писмото на РИОСВ гр. Шумен.</p>

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
		<p>удостоверяваща извършените консултации по заданието за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС.</p> <p>2. За оценяване качеството на Доклада за ОВОС е необходимо да представите в РИОСВ гр. Шумен Искане за издаване на Решение по ОВОС по образец, съгласно приложение № 8 към чл. 13, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, към което да приложите: по един екземпляр от ДОВОС и приложенията му на хартиен и електронен носител, в т. ч и коригирано задание в което са отразени резултатите от проведените консултации и забележките от настоящето становище. Искането е достъпно на интернет страницата на РИОСВ гр. Шумен <a href="http://www.riosv-sbumen.eu">www.riosv-sbumen.eu</a> - Административни услуги - Списък на услугите- ЕО и ОВОС - услуга 2195 Издаване на Решение по ОВОС.</p> <p>3. Необходимо е да представите информация за датата и начина на заплащане на такса от 1200 лв. по чл. 1, ал.5, т.2 а) от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с ПМС №136/13.05 .2011 г.</p> <p><i>С уважение, Стела Илиева Директор на РИОСВ – Шумен</i></p>	<p>Приета</p> <p>Приета</p>	<p>В РИОСВ гр. Шумен е представено искане за издаване на Решение по ОВОС с необходимите приложения.</p> <p>В РИОСВ гр. Шумен е представена информация за датата и начина на заплащане на таксите по чл. 1, ал.5, т.2 а) от Тарифата за таксите в системата на МОСВ.</p>
11.	„Електроразпределение Север“ АД	<p><b>Изх. № К-EDN-7513/29.11.2022 г.</b></p> <p><u>Относно:</u> Провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда</p> <p><b>УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРОВА,</b></p> <p>Във връзка с внесено искане, с вх. № 6307676/31.10.2022 г. за консултация по Задание за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия - Габрица и въздушна електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци" с мрежата на ЕСО", с възложител</p>		

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
		<p>„Дабълю Пи Джи“ ЕООД, Ви информираме, че трасето на бъдещия ВЕЛ 110 kV последователно пресича въздушни електропроводи 20kV, собственост на дружеството, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ВЕЛ 20 kV извод „Тимарево“ от п/ст Шумен Запад</li> <li>- ВЕЛ 20 kV извод „Хитрино“ от п/ст Шумен Запад</li> <li>- ВЕЛ 20 kV извод „Лозево“ от п/ст Шумен Запад</li> </ul> <p>Предвид гореизложеното е необходимо да се спазват следните изисквания и препоръки:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Да се спазват сервитутните отстояния от съществуващите ел. съоръжения, съгласно <i>Наредба №16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.</i></li> <li>2. Да се спазват изискванията на <i>Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.</i></li> <li>3. Да се спазват изискванията на <i>Наредба № 8/28 юли 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.</i></li> <li>4. Ако при реализирането на проекта настъпят обстоятелства за промяна на местоположението или устройството на съществуващи електрически линии или съоръжения, включително и нарушаване на габарита на въздушен електропровод, собственост на „Електроразпределение Север“ АД, изместването им се извършва от и за сметка на Възложителя, след одобряване по реда на чл. 73 от <i>Закона за устройство на територията</i> и сключване на договор за изместване на съществуващи съоръжения с дружеството.</li> <li>5. Да се спазват мерките за безопасна работа в близост до ВЕЛ 20, като строителните дейности бъдат предварително съгласувани с експлоатационния персонал на „Електроразпределение Север“ АД.</li> </ol>	<p>Приета</p> <p>Приета</p> <p>Приета</p> <p>Приета</p> <p>Приета</p>	<p>Предоставената информация е отразена в раздел 4.9 от Допълненото Задание за обхват и съдържание на Доклада за ОВОС.</p> <p>Направената препоръка е взета предвид при проектирането на инвестиционното предложение.</p> <p>Направената препоръка е взета предвид при проектирането на инвестиционното предложение.</p> <p>Направената препоръка е взета предвид при проектирането на инвестиционното предложение.</p> <p>Направената препоръка е взета предвид при проектирането на инвестиционното предложение.</p> <p>Строителните дейности ще бъдат предварително съгласувани с експлоатационния персонал на „Електроразпределение Север“ АД</p>

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
		<p>С уважение, Фердинанд Фердинандов Началник отдел „Документация на мрежата, инвестиции и проектиране“</p> <p>Наджи Якуб Специалист „Документация на мрежата“</p>		
12.	ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“	<p><b>Изх. № ЖИ-1008/09.01.2023 г.</b></p> <p><u>Относно:</u> Провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия - Габрица и въздушна електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV п/ст „Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД“</p> <p style="text-align: center;"><b>УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРОВА,</b></p> <p>Уведомяваме Ви, че ДП „НК Железопътна инфраструктура“ няма препоръки, коментари и забележки към Заданието за обхват и съдържание на Доклад за оценка въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия - Габрица и въздушна електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД“.</p> <p>С уважение, инж. Златин Крумов Генерален директор</p>		

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
13.	РИОСВ гр. Шумен	<p><b>Изм. № ОВОС-49-(21)/13.04.2023 г.</b></p> <p><i>Относно: Оценка качеството на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия - Габрица и въздушна електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД“</i></p> <p><b>УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРОВА,</b></p> <p>Във връзка с представения в РИОСВ гр. Шумен за оценка на качеството Доклад за ОВОС с приложения за горесцитираното инвестиционно предложение, Ви уведомявам следното:</p> <p><b>I. По отношение качеството на доклада за ОВОС</b></p> <p>Качеството на документацията е оценено в съответствие с критериите на чл. 14, ал. 1 от <i>Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС</i> (Наредбата за ОВОС, ДВ бр. 25/2003 г., приета с ПМС № 59/2003 г., изм. и доп.). Съгласно чл. 14, ал. 4 от <i>Наредбата за ОВОС</i> оценката за качеството на представения доклад за ОВОС е отрицателна. Представената информация в доклада е с констатирани пропуски, необходимо е неговото допълване и преработване, предвид следното:</p> <p>- В т. Местоположение от Доклада за ОВОС са описани само землищата, в които ще бъдат разположени ветрогенераторите, като не са посочени поземлените имоти, в които ще се изградят (на ел. носител като приложение са представени скици и актове за собственост на имотите). Необходимо е да се посочат имотите, в които ще се изградят ветрогенераторите с тяхната площ и предназначение;</p> <p>- В т. 5.5. Вероятни значителни последици от въздействието на инвестиционното предложение за околната среда, произтичащи от комбинирането на въздействието с въздействието на други съществуващи и/или одобрени ИП не е разгледано комбинираното въздействие от съществуващи и/или одобрени ИП в региона, само е приложена таблица в приложение № 5 към Доклада за ОВОС, в която са отбелязани ИП,</p>	<p>Приета</p> <p>Приета</p>	<p>В раздел 1.2 от Допълнения Доклад за ОВОС, Таблица 2 са представени имотите, в които ще се изградят ветрогенераторите и подстанция „Близнаци“ с тяхната площ и предназначение.</p> <p>В раздел 5.5 от Доклада за ОВОС е разгледано комбинираното въздействие от съществуващи и/или одобрени ИП в региона.</p>

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
		<p>одобрени или в процес на одобряване от РИОСВ гр. Шумен на територията на област Шумен;</p> <p>- В справката по чл. 9, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, в която са отразени резултатите от проведените консултации, предвид посочена информация в т. Културно-историческо наследство, че при обходите на площадките на ветрогенераторите са констатирани фрагменти керамика и кремъчни артефакти в поземлени имоти с идентификатори 04430.32.145 по КК на с. Габрица. общ. Венец и 14132.20.525 по КК на с. Близнаци и, общ. Хитрино и приложено писмо за консултации с РИМ-Шумен е необходимо да се допълни справката с полученото становище и се приложи към документацията;</p> <p>- На стр. 40 в ДОВОС е отбелязано, че не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди чрез обществено водоснабдяване(ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни и/или подземни води, във връзка с което е необходимо да се съдържа информация: от къде ще се извършва водоснабдяването, необходимо за оросяване на временните пътища и строителните площадки;</p> <p>- Приложеният регистър към заданието на засегнатите поземлените имоти, който съдържа имоти, които ще бъдат засегнати при реализацията на ИП, допълнен със засегнатите имоти в с. Страхилица, общ. Венец не е представен като приложение към доклада за ОВОС, за да се информира засегнатото население при запознаване с доклада за ОВОС, като е необходимо да се приложи;</p> <p>- В т. 15 Референтен списък, в който се изброяват подробно източниците, използвани за описанията и оценките, включени в доклада (чл. 96, ал. 1, т. 15 от ЗООС) не са включени всички източници, необходимо е да се добавят посочените източници в отделното приложение 4;</p> <p>- Не е приложено копие на предварителното становище за присъединяване на Вятърен парк „Габрица“ към електропреносната</p>	<p>Приета</p> <p>Приета</p> <p>Приета</p> <p>Приета</p>	<p>В раздел 3.7.1 от Доклада за ОВОС са отразени номерата на писмата от РИМ-Шумен - писмо на РИМ – Шумен с Изх. № 317/22.11.2022 г. и с Изх. № 256/14.09.2022 г. Приложение 6 Справка за проведените консултации е допълнена с писмата на РИМ – Шумен и те са приложени към Приложение 7 Копия от получените писмени становища.</p> <p>В раздел 1.4.1 от Доклада за ОВОС е представена информация за водоснабдяването, необходимо за оросяване на временните пътища и строителните площадки.</p> <p>В Приложение 9 Регистър на поземлените имоти, в които ще бъде реализирано инвестиционното предложение от Доклада за ОВОС са представени всички засегнати от ИП поземлени имоти.</p> <p>В т. 15 Референтен списък от Доклада за ОВОС са отразени всички източници на информация и са добавени източниците посочени в отделното Приложение 4.</p> <p>В Приложение 10 от Доклада за ОВОС е представено предварително писмо на ЕСО</p>



№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
		<p>мрежа на ЕСО ЕАД, цитирано в доклада, съгласно което е разработената информация в Доклада за ОВОС за изграждането на ВЕЛ 110kV, необходимо е да се приложи;</p> <p>- В Искането за издаване на Решение по оценка на въздействието върху околната среда не е посочен коректно възложителят на ИП и не съответства на постъпилото задание и изготвеното становище на РИОСВ-Шумен по него;</p> <p>- В т. 8 Описание на предвидените мерки за избягване, предотвратяване, намаляване и при възможност - премахване на установените значителни неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве, са налични позиции 25, 26, 38, 39, 45 и 46 по които няма посочени мерки, да се премахнат;</p> <p>- Във връзка с представената информация в доклада в част „Биологично разнообразие“, е необходимо към ДОВОС да бъде представен и Доклада от извършения на терен мониторинг на прилепи и птици в района, в който ще се реализира ИП;</p> <p>- Представен е списък на експертите и ръководителя на колектива, изготвили доклада за ОВОС с положени подписи срещу разработените раздели, който е част от доклада за ОВОС и са приложени декларации по чл. 11, ал. 4 и 5 в които е отбелязано, че те притежават образователно-квалификационна степен „магистър“, като няма приложена документация доказваща тяхната квалификация, необходимо е да се представи.</p> <p>- В Декларациите по чл. 83, ал. 4 от ЗООС и чл. 11. ал. 4 и ал. 5 от <i>Наредбата за ОВОС</i> не е отразена коректно т. 9, да се коригира съгласно чл. 11, ал. 5, т. 4 от <i>Наредбата за ОВОС</i>;</p>	<p>Приета</p> <p>Приета</p> <p>Приета</p> <p>Приета</p> <p>Приета</p>	<p>ЕАД с Изх. № ЕСО-532#4/23.02.2022 г. за присъединяване на вятърен парк „Габрица“.</p> <p>В Искането за издаване на Решение по оценка на въздействието върху околната среда е коригирано името на възложителя на ИП, съгласно Заданието за ОВОС и изготвеното становище на РИОСВ-Шумен по него.</p> <p>В т. 8.1 от Доклада за ОВОС са премахнати посочените мерки на позиции 25, 26, 38, 39, 45 и 46.</p> <p>Докладите от извършения на терен мониторинг на прилепи и птици в района на ИП са представени на РИОСВ.</p> <p>В Приложение 11 от Доклада за ОВОС са представени дипломите на експертите и ръководителите на колектива изготвили Доклада за ОВОС доказващи образователно-квалификационната им степен „магистър“.</p> <p>Декларациите по чл. 83, ал. 4 от ЗООС и чл. 11. ал. 4 и ал. 5 от <i>Наредбата за ОВОС</i> са коригирани съгласно указанията.</p>

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
		<p>- Декларацията на ръководителя на екипа не съдържа изискванията на чл. 11, ал. 6 от Наредбата за ОВОС, необходимо е да се допълни;</p> <p>- Не е приложена декларация от Адриана Колева, която е участвала в разработване на раздели - материални активи, вредни физични фактори и моделиране на вредни физични фактори и оптичните явления, ГИС моделиране, които са част от Доклада за ОВОС, отбелязана е към списъка с експерти като друг експерт участвал в разработване на доклада и е положила подпис срещу разработените раздели. Необходимо е да се приложи декларация и от нея.</p> <p><b>2. По отношение на проведени консултации:</b></p> <p>2.1. За доклада е получено становище с изх. № 32-00-43/31.03.2023 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“, което приложено Ви изпращаме, в което е посочено да се допълнят мерките на етап проектиране с мярката посочена в т. 3 от становището.</p> <p>Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 15, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за ОВОС е необходимо в срок до два месеца от получаване на настоящото писмо да представите допълнения и преработен доклад с приложенията към него съгласно препоръките и забележките. В случай, че допълнения и преработен доклад с приложенията към него не бъдат представени в посочения срок, Ви уведомявам, че на основание чл. 15, ал. 3 от същата Наредба процедурата по ОВОС се прекратява.</p> <p><b>ПРИЛОЖЕНИЕ:</b> Становище на Агенция „Пътна инфраструктура“</p> <p><i>С уважение, Стела Илиева Директор на РИОСВ – Шумен</i></p>	<p>Приета</p> <p>Неприета</p> <p>Приета</p>	<p>Декларациите на ръководителите на екипа са допълнени с изискванията на чл. 11, ал. 6 от Наредбата за ОВОС.</p> <p>Адриана Колева е изключена от списъка на експертите и ръководителя на колектива, изготвили доклада за ОВОС.</p> <p>Мярката посочена в т. 3 от становището на Агенция „Пътна инфраструктура“ е отразена</p>

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
14.	Агенция „Пътна инфраструктура“	<p><b>Изх. № 32-00-43/31.03.2023 г.</b></p> <p><i>Относно: Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия - Габрица и въздушна електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД“</i></p> <p><b>УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЛИЕВА,</b></p> <p>В Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) постъпи от РИОСВ - Шумен с писмо вх. № 32-00-28/08.032023 г. на технически носител ДОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия - Габрица и въздушна електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на „ЕСО“ ЕАД“ и Нетехническо резюме на ИП с искане за становище.</p> <p>АПИ изразява положително становище по качеството на така представения ДОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия - Габрица и въздушна електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на „ЕСО“ ЕАД“, по отношение оценката на въздействие върху пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ) със следните мотиви:</p> <p>1. С писмо изх. № 53-00-13683/16.11.2022 г. сме изразили становище относно Заданието за определяне на обхват и съдържание на ДОВОС на ИП, като са дадени забележки и препоръки, които да бъдат обект на оценка в Доклада. След преглед на представената с горепосоченото писмо документация, считаме че авторите са взели предвид същите в представения ДОВОС.</p> <p>2. В Доклада е направен анализ на ИП по отношение на „транспортната инфраструктура“. На стр. 21 и стр. 39 се заявява, че за подхода към ветрогенератори ВГ19, ВГ20, ВГ21, ВГ22, ВГ23, ВГ17, ВГ18,</p>	Приета	Направената препоръка е отразена в раздели 1.1.1.6 и 1.4.1.4 от Доклада за ОВОС.

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
		<p>ВГ16, ще се изгражда нова пътна връзка по път 1-7 „Граница Румъния - о. п. Силистра - о. п. Дулово - о. п. Шумен - о. п. Преслав - Върбица - Берово - Мокрен - Зимница - о. п. Елхово - п. к. Лесово - граница Турция" при км 93+130. За изграждане на нови пътни връзки с пътища от РПМ, трябва да бъдат спазени изискванията на Закона за пътищата и подзаконовата нормативна уредба.</p> <p>3. В таблица 77 - Мерки за предотвратяване и намаляване на евентуалните въздействия върху околната среда и човешкото здраве и план за изпълнението им - от ДОВОС са предложени мерки за фази на реализация на ИП - строителство и експлоатация. Необходимо е същите да се допълнят за етап на проектиране. На етап проектиране, когато се определят точното местоположение на ветрогенераторите, подходите към тях, както и трасето на въздушната електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци" с мрежата на „ЕСО" ЕАД, трябва да се спази ограничителната строителна линия, съгласно изискванията на чл. 6 от Закона за пътищата.</p> <p>4. Възложителят следва да информира ОПУ Шумен за дейностите, които се предвиждат да се извършат, по отношение на посочената проектна техническа инфраструктура, както и местоположението ѝ с цел определяне необходимостта от предприемане на действия по реда на Закона за пътищата и Наредбата за специално ползване на пътищата.</p> <p>5. При изработване на проекти за ПУП-ПП и ПУП-ПЗ по реда на ЗУТ или частично изменение на действащи общи устройствени планове на общините, засягащи пътища от РПМ, същите следва да се представят в ОПУ Шумен и АПИ-ЦА за съгласуване.</p> <p>6. Дейностите, обект на ИП, да се осъществяват без да бъдат нанасяни повреди на републиканските пътища и съответните им прилежащи съоръжения.</p>	<p>Приета</p> <p>Приета</p> <p>Приета</p> <p>Приета</p>	<p>Мярката е отразена в таблицата с посочени мерки за предотвратяване и намаляване на евентуалните въздействия върху околната среда и човешкото здраве и план за изпълнението им, в раздел 8.1 от Доклада за ОВОС..</p> <p>Направената препоръка е отразена в раздел 1.4.1.4 от Доклада за ОВОС.</p> <p>Исканата информация ще бъде представена за съгласуване в ОПУ Шумен и АПИ-ЦА.</p> <p>Направената препоръка е отразена в раздел 1.4.1.4 от Доклада за ОВОС.</p>

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
		<p>В заключение Ви информираме, че настоящото становище се отнася единствено за процедурата по ОВОС за ИП „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия - Габрица и въздушна електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на „ЕСО“ ЕАД“ в заявените параметри и не отменя задължението на Възложителя за получаване на разрешителни или съгласувателни становища по реда на Закона за пътищата, Закона за устройство на територията.</p> <p><i>С уважение,</i>  <i>инж. Десислава Паунова</i>  <i>Член на Управителния съвет</i>  <i>на Агенция „Пътна инфраструктура“</i></p>		
15.	Регионален исторически музей - Шумен	<p><b>Изх. № 317/22.11.2022 г.</b></p> <p><i>Относно: Издирване на археологически паметници на парцелите попадащи в обхвата на инвестиционното намерение за Изграждане на „Въздушна линия (електрически кабел 110 kV), свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО“ Землища на с. Близнаци, с. Длъжско, с. Добри Войниково, с. Сливак, с. Тимарево и с. Черна, общ. Хитрино и с. Струйно и с. Панайот Волово, общ. Шумен</i></p> <p><b>УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРОВА,</b></p> <p>Съгласно договор за теренно археологическо проучване № 45/04.11.2022 г. между Регионален исторически музей Шумен и "Дабълъо Пи Джи" ЕООД и с Разрешение за теренно археологическо проучване № 458 / 2022 г. на Съвета за теренни проучвания, съгласно чл. 148 от ЗКН, беше проведено теренно археологическо проучване с цел издирване и регистриране на археологически паметници.</p> <p>Обхват на обхождането: Теренът на предварително посочено от вас трасе, предвидено Изграждане на „Въздушна линия (електрически</p>		



№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
		<p><i>Изготвил: С. Стойчев</i>  <i>гл. уредник при РИМ – Шумен,</i>  <i>Регионален администратор АИС-АКБ Област Шумен</i></p> <p><i>Съгласувал: Даниел Руменов</i>  <i>Директор на РИМ - Шумен</i></p>		<p>план за изпълнението им, в раздел 8.1 от Доклада за ОВОС.</p>
16.	Регионален исторически музей - Шумен	<p><b>Изх. № 256/14.09.2022 г.</b></p> <p><u>Относно:</u> Наличие на недвижими културни ценности, относно инвестиционно намерение за „Изграждане на Вятърен парк за производство на електрическа енергия - Габрица и изграждане на въздушна линия (електрически кабел 110 kV, свързваща бъдеща подстанция 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО“ в землището на с. Габрица, с. Черноглавци и с. Дренци, общ. Венец и в землището на с. Калино и с. Близнаци, общ. Хитрино, а именно имоти с идентификатори: 14132.20.525, 14132.20.527, 14132.22.268, 14132.16.213, 14132.14.211, 14132.12.207, 14132.13.206, 14132.15.218, 14132.11.231, 14132.11.232 - землище на с. Габрица, общ. Венец; 81061.23.450 - землище на с. Черноглавци , общ. Венец; 23724.15.206 - землище на с. Дренци, общ. Венец; 04430.6.164, 04430.8.25, 04430.13.157, 04430.19.149, 04430.28.148, 04430.21.24, 04430.35.197, 04430.35.194, 04430.26.207, 04430.32.145, 04430.19.15, 04430.19.16, 04430.25.5 - землище на с. Близнаци, общ. Хитрино; 35417.6.121 - землище на с. Калино, общ. Хитрино</p> <p><b>УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРОВА,</b></p> <p>Съгласно договор за теренно археологическо проучване № 35 / 08.08.2022г. между Регионален исторически музей Шумен и "Дабълно Пи Джи" ЕООД и с Разрешение за теренно археологическо проучване № 365/24.11.2010 г. на Съвета за теренни проучвания, съгласно чл. 148 от</p>		

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
		<p>ЗКН, беше проведено теренно археологическо проучване с цел издирване и регистриране на археологически паметници.</p> <p>Обхват на обхождането: Теренът на предварително посочените от вас парцели, предвидени за строеж на Ветроенергиен парк с идентификатори с № № 14132.20.525, 14132.20.527, 14132.22.268, 14132.16.213, 14132.14.211, 14132.12.207, 14132.13.206, 14132.15.218, 14132.11.231, 14132.11.232 - землище на с. Габрица, общ. Венец; 81061.23.450 - землище на с. Черноглавци, общ. Венец; 23724.15.206 - землище на с. Дренци, общ. Венец; 04430.6.164, 04430.8.25, 04430.13.157, 04430.19.149, 04430.28.148, 04430.21.24, 04430.35.197, 04430.35.194, 04430.26.207, 04430.32.145, 04430.19.15, 04430.19.16, 04430.25.5 землище на с. Близнаци, общ. Хитрино; 35417.6.121, землище на с. Калино, общ. Хитрино.</p> <p>Методика: Теренно обхождане и регистриране на недвижими паметници на културно - историческото наследство.</p> <p>Цели и задачи на обхождането: Обхождане на терена и регистриране на археологически материали на повърхността.</p> <p>Предварителна информация за регистрирани археологически паметници: Землищата на посочените населени места се характеризират с висока наситеност на археологически обекти, притежаващи статут на недвижими културни ценности с предварителна категория „национално“ значение по смисъла на чл. 146, ал. от Закона за културното наследство.</p> <p>Констатации на терена: По време на теренния обход бяха проверени предварително зададените парцели, както и подстъпите към тях.</p> <p>По повърхността на парцел с идентификатор № 14132.20.525 в местността „Келдже“, землище на с. Габрица, общ. Венец, обл. Шумен се открива сравнително ниска концентрация на фрагменти керамика и кремъчни артефакти с предварителна датировка - бронзова епоха.</p> <p>При парцел с идентификатор № 04430.32.145 в местността „Паша Пунар“, землище на с. с. Близнаци, общ. Хитрино, обл. Шумен се открива средна концентрация на фрагменти керамика с предварителна датировка - късножелязна епоха.</p>		





№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
		<p><i>енергия - Габрица и въздушна електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД“</i></p> <p><b>УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРОВА,</b></p> <p>Във връзка с представения в РИОСВ гр. Шумен за оценка на качеството допълнен и преработен Доклад за ОВОС с приложения за горечитираното инвестиционно предложение, Ви уведомявам:</p> <p><b>I. По отношение на доклада за ОВОС</b></p> <p>Съгласно чл. 14, ал. 3, т. 1 от <i>Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда</i> (Наредбата за ОВОС), приета с ПМС № 59/2003 г., изм. и доп., оценката за качеството на представения допълнен и преработен доклад за ОВОС е положителна, представената информация е пълна, без пропуски и слабости при вземането на решение по ОВОС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Преработеният доклад е съобразен с препоръките, дадени със становище на РИОСВ гр. Шумен с изх. № ОВОС-49-(21)/13.04.2023 г., изготвен в съответствие със заданието и изискванията на чл. 96, ал. 1 от ЗООС.</li> <li>- Резултатите от проведените консултации са взети предвид при изготвяне на доклада, разгледани са достатъчно алтернативи за осъществяване на инвестиционното предложение, направена е прогноза и оценка на очакваните въздействия върху околната среда и човешкото здраве, предложени са мерки за избягване, предотвратяване, намаляване на значителни неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве и мерки за наблюдение, приложени са графични материали.</li> <li>- За доклада са получени положителни становища при проведените консултации на основание чл. 14, ал. 11 от <i>Наредбата за ОВОС</i> от РЗИ гр. Шумен, ОД „Земеделие“ гр. Шумен, БДДР, БДЧР, „ВиК-Шумен“ ООД, РИМ-Шумен, „Булгаргрансгаз“ ЕАД и Агенция „Пътна инфраструктура“.</li> <li>- При оценяването на качеството на допълнения и преработен доклад за ОВОС са констатирани неточности, които следва да бъдат отстранени:</li> </ul>		



№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
		<p>Черноглавци, общ. Венец, Община Хитрино, Кметства с. Близнаци и с. Калино, общ. Хитрино и Община Шумен.</p> <p>3. Да осигурите обществен достъп до документацията по ОВОС за срок от 30 дни и място за предоставяне на писмени становища.</p> <p>4. Да организирате срещи за обществено обсъждане при съобразяване на реда по чл. 97, ал. 2 от ЗООС. Мястото, датата и часът на провеждане на срещите да бъдат оповестени чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин най-малко 30 дни преди насрочената дата с обява по образец съгласно Приложение № 3 от Наредбата за ОВОС</p> <p>5. Община Венец, кметства с. Габрица. с. Дренци и с. Черноглавци, общ. Венец, Община Хитрино, Кметства с. Близнаци и с. Калино, общ. Хитрино и Община Шумен, в изпълнение на чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата за ОВОС, осигуряват уведомяване по подходящ начин на населението за предстоящото обществено обсъждане, включително чрез поставяне на обява на общественодостъпно място в сградите на общините и кметствата, за което се съставят протоколи, копие от които следва да се предоставят на РИОСВ гр. Шумен. Общините Венец, Хитрино и Шумен да уведомят по подходящ начин за датата на общественото обсъждане в съответната община населението от засегнатите населени места от реализиране на техническата инфраструктура във връзка с осъществяване на ИП: Община Венец - с. Страхилица; Община Хитрино - с. Длъжко, с. Д. Войников. с. Иглика, с. Сливак, с. Тимарево и с. Черна; Община Шумен - с. П. Волов и с. Струйно.</p> <p>6. Да представите в РИОСВ гр. Шумен с уведомителното писмо мястото, датата и часа за провеждане на срещата за обществено обсъждане и доказателства за изпълнение на горните точки в срок най-малко 30 дни преди срещата за обществено обсъждане.</p> <p>7. В срок до 7 дни след срещата за обществено обсъждане да представите в РИОСВ гр. Шумен протокола и предоставените писмени становища, съгласно чл. 17. ал. 4 от Наредбата за ОВОС</p> <p>8. На основание чл. 17. ал. 5 от Наредбата за ОВОС е необходимо в срок 10 дни след срещата за обществено обсъждане да представите в РИОСВ гр. Шумен и в определените в настоящото писмо засегнатите Община Венец, кметства с. Габрица, с. Дренци и с. Черноглавци, общ.</p>		

№	Компетентен орган / Заинтересована страна	Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.	Приети/ Неприети	Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите
		<p>Венец, Община Хитрино, Кметства с. Близнаци и с. Калино, общ. Хитрино и Община Шумен писмени становища по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на общественото обсъждане.</p> <p>9. Община Венец, кметства с. Габрица, с. Дренци и с. Черноглавци, общ. Венец, Община Хитрино, Кметства с. Близнаци и с. Калино, общ. Хитрино и Община Шумен е необходимо да осигури за срок от 7 дни на интернет страницата си и/или по друг подходящ начин обществен достъп до становището на заинтересуваните лица или организации и на вносителите на предложения, препоръки, мнения и възражения в резултат на общественото обсъждане, за което следва да се представи документация в РИОСВ гр. Шумен, удостоверяваща осигурения достъп.</p> <p>Следва да имате предвид, че на основание чл. 17, ал. 1, т. 5 от <i>Наредбата за ОВОС</i> по своя преценка възложителят може да уведоми писмено и други специализирани лица, органи и организации за срещите за обществено обсъждане.</p> <p>Информирам Ви, че РИОСВ гр. Шумен ще осигури обществен достъп до Доклада за ОВОС (след като бъде представен с отстранено констатираното несъответствие на електронен носител и приложена коректна декларация на Георги Георгиев - ръководител колектив) на интернет страницата си <a href="http://www.riosv-shurnen.eu">www.riosv-shurnen.eu</a>, „ЕО и ОВОС“, „Предстоящи обществени обсъждания на Доклади за ОВОС“ за период най-малко 30 календарни дни преди срещите за обществено обсъждане съобразно изискванията на чл. 15. ал. 1 от <i>Наредбата за ОВОС</i>.</p> <p><i>С уважение, Стела Илиева Директор на РИОСВ – Шумен</i></p>		