ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

Отстояние на елементите на ИП от обекти подлежащи на здравна защита



- Ветрогенератор (WTG)
- Подстанция „Близнаци“ 33/110 kV (SUB)
- Населени места
- ВЕЛ 110kV
- 500 m - Минимално отстояние от регулацията на населени места съгласно Наредба № 14 от 15 юни 2005 г. на МРРБ и МЕЕР

Елементи на ИП разположени най-близо до обекти подлежащи на здравна защита в селата Близнаци, Дренци, Калино, Сливак, Страхилица и Иглика

	Отстояние / m	Населено място
WTG 14	840	Близнаци
WTG 15	850	Близнаци
WTG 16	720	Близнаци
WTG 17	597	Близнаци
WTG 18	610	Близнаци
WTG 21	1120	Близнаци
WTG 22	1345	Близнаци
SUB	725	Близнаци
110kV	200	Близнаци
WTG 12	1200	Дренци
WTG 20	895	Дренци
WTG 3	2100	Иглика
WTG 2	1500	Калино
WTG 24	1100	Калино
WTG 13	770	Сливак
WTG 19	840	Срахилица

Картна основа - OpenSteetMap
Координатна система - WGS84 35N

Лист 1 от 2
Размер А3

ДОПЪЛНЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА за инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия – Габрица и въздушна електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД“