ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2

Отстояние на елементите на ИП от обекти подлежащи на здравна защита



- Ветрогенератор (WTG)
- Подстанция „Близнаци“ 33/110 kV (SUB)
- Населени места
- ВЕЛ 110kV
- 500 m - Минимално отстояние от регулацията на населени места съгласно Наредба № 14 от 15 юни 2005 г. на МРРБ и МЕЕР

Елеманти на ИП разположени най-близо до обекти подлежащи на здравна защита в с. Габрица и с. Черноглавци

Елементи на ИП	с. Габрица		
	ЖС	Детска градина	Читалище
WTG 1	1175	2090	2080
WTG 4	1220	1690	1630
WTG 5	1200	1730	1800
WTG 6	680	1100	1100
WTG 7	850	970	995
WTG 8	600	760	730
WTG 9	1550	1895	1950
WTG 10	1820	1960	1990
WTG 23	1650	2300	2400
	с.Черноглавци		
WTG11	1830	2320	2320

Картна основа - OpenSteetMap
Координатна система - WGS84 35N

Лист 2 от 2
Размер А3

ДОПЪЛНЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА за инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия – Габрица и въздушна електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД“